



Vitzthum GesmbH.  
Schalbau  
Ricoweg 4  
2351 WIENER NEUDORF  
ÖSTERREICH

Quellbänder  
Fugenbleche  
Injektionsschläuche  
Rohrdurchführungen  
Blitzschutz  
Trittschall  
Schalungsstreckmetalle

13.02.2019

## WELLO Kunststoffutterrohr – Abstand beim Einbau

Sehr geehrter Herr Willberger,

der Abstand zwischen 2 WELLO-Futterrohren sollte mindestens 10 – 15 cm betragen.

Die bauseitigen statischen Vorgaben sind zu berücksichtigen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

MASTERTEC GmbH & Co. KG  
MASTERTEC GmbH & Co.KG  
Gewerbegebiet Unterhaid  
Im Maintal 13  
DE 96173 Oberhaid  
Tel. 0049(0)9503/50470  
i.A. Susanne Rausch